

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (Mo) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@legalmail.it

Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas
Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett.: Busseto Servizi srl
Via Verdi, 10
43011 Busseto PR

Alla c.a.: Mario Chiaravallotti

NGU_00001817 SAL/2018	
Codice Impianto: 0009 Impianto: BUSSETO 2 - CA' BOTTA Comune: BUSSETO Tipo di gas distribuito: Metano	
Condizioni meteorologiche: Sole	
Data inizio lavori: 26/10/2018	Data fine lavori: 26/10/2018
<u>Ispezione rete gas eseguita con automezzo attrezzato</u> Rete Alta Pressione verificata (ml): 0,00 Rete Media Pressione verificata (ml): 4.983,83 Rete Bassa Pressione verificata (ml): 0,00 Totale Rete verificata automezzo (ml): 4.983,83	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas eseguita con mezzi pedonali</u> Rete Alta Pressione verificata (ml): 0,00 Rete Media Pressione verificata (ml): 0,00 Rete Bassa Pressione verificata (ml): 0,00 Totale Rete verificata mezzi pedonali (ml): 0,00	Allegato 2
Totale segnali rilevati in fase di prelocalizzazione n° 0	Allegato 3
Strumentazione utilizzata per la ricerca: Autoveicolo attrezzato: Huberg - Protheo IR s/n 12670 Strumento portatile: Huberg - Laser One s/n 17002.18	
Tecnico che ha svolto l'attività: Mirko Razzaboni	

CPL CONCORDIA Soc. Coop.
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s./S. (Mo) - ITALY
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300
mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@legalmail.it

Servizio di Ricerca Sistemática Dispersioni Gas**Allegato N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO**

IMPIANTO DI: BUSSETO 2 - CA' BOTTA	COMUNE DI: BUSSETO
---	---------------------------

DATA	VIA ISPEZIONATA	PRESSIONE	MATERIALE
26/10/2018	SEMORIVA STRADA DEI DUE PONTI	MP	POLIETILENE
26/10/2018	STRADA BORGHESE I TRATTO	MP	ACCIAIO
26/10/2018	STRADA BASSA DE MAJ	MP	ACCIAIO
26/10/2018	STRADA BORGHESE II TRATTO	MP	ACCIAIO
26/10/2018	SEMORIVA STRADA DEI DUE PONTI	MP	ACCIAIO
26/10/2018	TRAVERSANTE SEMORIVA BASSA DE MAJ	MP	ACCIAIO

Totale rete verificata (ml.): AP	0
Totale rete verificata (ml.): MP	4.983,83
Totale rete verificata (ml.): BP	0,00

Il Tecnico che ha svolto l'attività:

Mirko Razzaboni



* AP = rete in Alta Pressione; MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressione

pag. 1

Energy improving life



Cod. Fisc. - N. Iscrizione R.I. di Modena - P. IVA: 00154950364
Iscriz. albo soc. coop. a mutualità prevalente n° A105548
Cap. soc. e riserve (al 30/06/2018): € 123.036.183