

ESTRAZIONE DATI MONITORAGGIO PRESSIONE RETI PERIODO 2024 MARZO

ID Arera	IMPIANTO	CODICE IDENTIFICATIVO	COD. ISTAT	COMUNE	INDIRIZZO	CIV.	PARTE DI IMPIANTO	Pmin (mbar)	Pmin (giorno e ora)	Pmax (mbar)	Pmax (giorno e ora)	Pmed (mbar)
35581	IMPIANTO SAN MICHELE	35581P001	034014	Fidenza (PR)	Via Esperanto	2	impianto di derivazione di utenza parte aerea	22,5	2024-03-05 06:15:00	25,8	2024-03-22 01:30:00	23,9
35581	IMPIANTO SAN MICHELE	35581P002	034014	Fidenza (PR)	Via Oberdan	6	impianto di derivazione di utenza parte aerea	22,4	2024-03-04 06:15:00	25,7	2024-03-22 01:30:00	23,8
35581	IMPIANTO SAN MICHELE	35581P003	034014	Fidenza (PR)	Via Aspromonte retro Via Volturno	46	impianto di derivazione di utenza parte aerea	21,8	2024-03-11 06:15:00	26,7	2024-03-15 00:00:00	25,0
35581	IMPIANTO SAN MICHELE	35581P004	034014	Fidenza (PR)	Via Pincolin	24/b	impianto di derivazione di utenza parte aerea	21,8	2024-03-06 06:30:00	25,6	2024-03-22 01:30:00	23,8
35581	IMPIANTO SAN MICHELE	35581P005	034014	Fidenza (PR)	Via SP 71	9/b	impianto di derivazione di utenza parte aerea	21,5	2024-03-11 07:30:00	23,8	2024-03-01 00:45:00	23,0
35581	IMPIANTO SAN MICHELE	35581P006	034014	Fidenza (PR)	Via Gobetti	1/a	impianto di derivazione di utenza parte aerea	21,7	2024-03-13 06:15:00	26,2	2024-03-22 01:30:00	24,2